



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«20» сентября 2016 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№393

В период с «26» августа 2016 года по «20» сентября 2016 года по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 32а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «25» августа 2016 года №393

была проведена проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 (МОУ СОШ № 39)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «26» августа 2016 года по 14 час. 00 мин. «20» сентября 2016 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Ярославля.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 (МОУ СОШ № 39) Волкова О.Н. (ознакомлен с распоряжением 25.08.2016 года – по средствам интернет связи) ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Борисенков Антон Романович.

При проведении проверки присутствовали: Зам. директора МОУ СОШ № 39 по АХР Атавина Надежда Витальевна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание школы 3-х этажное здание со сложной внутренней планировкой. Здание 2 степени огнестойкости, стены кирпичные, перегородки, перекрытия – железобетонные. Отопление центральное водяное. Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре – на путях эвакуации 1, 2 и 3 этажей не применена сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 3 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 33, 43 Правил противопожарного	

указания направления движения по пути эвакуации.	режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 3.5, 7.2.5 ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.п. 3.7, 3.17, 3.21, 4.2, 4.2.1, 5.3.9, 6.6.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	
--	---	--

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнен пункт №6 предписания от 17.08.2015 года №89/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Борисенков А.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» сентября 20 16 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий кафедрой по НОП А.В. Аверин

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» сентября 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Сведения о проверке	Дата проверки	Исполнитель
Сведения о проверке	Дата проверки	Исполнитель