



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58)

Предписание № 393/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 39

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору №393 от «25» августа 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «26» августа 2016 года по 14 час. 00 мин. «20» сентября 2016 года проведена проверка государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Борисенковым Антоном Романовичем Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 (МОУ СОШ № 39), осуществляющей деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 32а.

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

совместно с Зам. директора МОУ СОШ № 39 по АХР Атавиной Н. В.

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре – на путях эвакуации 1, 2 и 3 этажей не применена сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 3 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 3.5, 7.2.5 ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.п. 3.7, 3.17, 3.21, 4.2, 4.2.1, 5.3.9, 6.6.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	20.08.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору

Борисенков А.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» сентября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

[Signature]

(подпись)

[Signature]

(должность, фамилия, инициалы)

«20» сентября 20 16 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнено
1	100/100/16	20.09.16	Предписание для исполнения	Исполнено
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				